

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063 тел./fax: (861) 262 - 20 - 09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова, 50-а тел./fax: (86164) 7-05-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 58/1/4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ СОШ № 44 Троценко Т.В.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.]

с «20» июня по «30» июня 2015 г. проведено мероприятие по надзору

(должность, звание,

Инспектором ОНД Каневского района ст. лейтенантом в. службы М.Т. Стрижаковым на территории и в помещениях МБОУ СОШ № 44 расположенная по адресу:

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

ст. Новодеревянковская ул. Щербины №9

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директор МБОУ СОШ № 44 Троценко Т.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	ФЗ №123 ст.151 п.1 ППР п.21 1	02.12.2015	
2.	Не обеспеченно наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по	ФЗ № 123 ст. 151 ч. 1, ППР п.20	02.12.2015	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Не организовано проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов	ФЗ № 123 ст. 151 п.1, ППР п. 55	02.12.2015	
4.	Не предусмотрено ограждение по кровле здания	ФЗ №123 п.151ст.1 СНиП 21-01-97* п. 8.11.	02.12.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

02.12.2015 г.

(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Каневского района
Ст. лейтенант вн. службы М.Т. Стрижаков
(фамилия, имя, отчество государственного (мх) инспектора (ов) / пожарному надзору, проводившего (их))



М.Л.П.*

« 30 » июня 2015г.