

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063 тел./fax: (861) 262 - 20 - 09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер теле-  
фона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова, 50-а тел./fax: (86164) 7-05-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 135/1/1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 44

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 09.12.2015 года по 11.12.2015 года проведена внеплановая/выездная проверка за исполнением ранее  
выданного предписания № 120/1/5 от 30.07.2014 г., в помещениях МБОУ СОШ № 44, находящихся по  
адресу: Каневский район ст. Новодеревянковская ул. Щербины 9. Инспектор ОНД Каневского  
района лейтенант вн. службы Коноваленко Евгений Игоревич

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ СОШ № 44 Троценко Т.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрено ограждение по кровле здания	ФЗ № 123 ст. 151 ч. 1, СНиП 21-01-97* п.8.11.	11.08.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

11.08.2016 г.  
(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

\_\_\_\_\_  
Инспектор ОНД Каневского района лейтенант в.н. службы Коноваленко Е.И.  
(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору проводившего (их))



« 11 » декабря 2015 г.

М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Директор МБОУ СОШ № 44  
(должность, Ф.И.О.)

« 11 » декабря 2015 г.

✓ Троценко Т.В.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору