



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Каневского района

ул. Горького, 61, г. Каневская, Россия 353210

14.10.2016 № 29.01.2016/НСС

Директору муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 44  
муниципального образования  
Каневской район

Троценко Т.В.

ул. Щербины, 9  
ст. Новодеревянковская

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности и санитарного  
законодательства

Проведенной прокуратурой района с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, отдела надзорной деятельности Каневского района ГУ МЧС по Краснодарскому краю проверкой в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ СОШ № 44) выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Согласно требованиям ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Закон № 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПин 2.4.2.2821-10).

Пунктом 4.25. СанПин 2.4.2.2821-10 установлено, что унитазы в туалетах для мальчиков и девочек оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз.

В силу п. 5.1. СанПин 2.4.2.2821-10 каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

Также, седьмой абзац п. 5.10. СанПин 2.4.2.2821-10 устанавливает, что слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами.

В силу 5.15. СанПин 2.4.2.2821-10 мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В соответствии с п. 7.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Согласно п. 7.2.9. СанПин 2.4.2.2821-10 очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 - на момент проверки туалетные комнаты МБОУ СОШ № 44 не были оборудованы педальными ведрами, бумажными или электрополотенцами, сиденьями для унитазов.

Также, ученическая мебель, находящаяся в учебных классах МБОУ СОШ № 44, используется без учета роста детей, что является нарушением п. 5.1 СанПин 2.4.2.2821-10.

В нарушение п. 5.10 СанПин 2.4.2.2821-10 в кабинете трудового обучения мальчиков МБОУ СОШ № 44 электрополотенце находилось в не рабочем состоянии, при этом бумажное полотенце отсутствовало.

Вместе с тем, установлен факт использования в спортивном зале МБОУ СОШ № 44, в нарушение п. 5.15 СанПин 2.4.2.2821-10, аптечки для оказания первой медицинской помощи с лекарственными препаратами, раствором бриллиантовой зелени спиртовой, перекись водорода, срок годности которых истек в 2009 году.

Помимо этого, в нарушение п. 7.2.2 СанПин 2.4.2.2821-10 в МБОУ СОШ № 44 в качестве источника искусственного освещения используются светильники с лампами накаливания, вместо положенных потолочных светильников с люминесцентными лампами и светодиодами (в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в кабинете химии, кабинет технологии, в кабинете математики 3 на этаже).

Кроме этого, в нарушение п. 7.2.9 СанПин 2.4.2.2821-10 в МБОУ СОШ № 44 допускается несвоевременная замена или ремонт источников света. Так на момент проверки в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в туалетной комнате для мальчиков на 2 этаже, в туалетной комнате для девочек на 3 этаже - отсутствовали плафоны на светильниках. Также, имеет место несвоевременная замена перегоревших, неисправных ламп: на момент

проверки в раздевалке для девочек при спортивном зале не горел <sup>1</sup> потолочный светильник; в кабинете технологии из 8 потолочных светильников 5 находились в неисправном состоянии. Аналогичные нарушения выявлены в кабинете трудового обучения мальчиков (из 12 потолочных светильников не функционировало 2), в кабинете химии (из 10 потолочных светильников не функционировало 4), в кабинете математики на 3 этаже (из 8 потолочных светильников не функционировало 2).

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что МБОУ СОШ № 44 не в полной мере соответствует требованиям пожарной безопасности.

В силу ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать их права и свободы.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правил противопожарного режима в РФ (далее – ППР).

В соответствии с п. 7 ППР на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с подпунктами «а,б» п. 42 ППР запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, а также пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Подпунктом «в» п. 42 ППР запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Также, подпунктом «з» п. 42 ППР при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Однако, в нарушение п.7 ППР в МБОУ СОШ № 44 не разработаны и не вывешены на видное место планы эвакуации людей на случай возникновения пожара.

Кроме этого, в нарушении подпунктов «а,б» п. 42 ППР распределительные коробки в помещении 3-го этажа МБОУ СОШ № 44 не закрыты крышками.

Помимо этого, в нарушение подпункта «в» п. 42 ППР в МБОУ СОШ 44 на электрических светильниках в подсобном помещении учреждения не установлены защитные колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника.

Кроме того, в нарушение подпункта «з» п. 42 ППР в кабинете технологии допускается использование удлинителей для питания электроприборов.

Выявленные нарушение требования законодательства в санитарной эпидемиологии и пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей.

Указанные обстоятельства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей заместителем директора по административно-хозяйственной работе Почко С.П., ответственной за соблюдение перечисленных нормативных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием помощника прокурора района Данилюка В.И. и принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе Почко С.П., ответственного за соблюдении перечисленных нормативных требований.

3. Информацию о месте и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Каневского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру района в течение месячного срока с момента его поступления (с приложением копий соответствующих документов).

Прокурор района

советник юстиции



П.В. Андреев